ŠATNY, POHLEDY

POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ





LEGENDA :

A ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl.100 mm, 0,036 W/mK
TEPELNÁ IZOLACE BUDE CELOPLOŠNĚ PŘIKOTVENA OCHRANNOU DIFUZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ

B ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 200 mm, 0,036 W/mK
ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU.
TEPELNÁ IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA KE STÁVAJÍCÍMU PODKLADU.

C PODLAHA V PODSTŘEŠENÍM PROSTORU OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VATOU tl. 200 mm (0,036 W/mK)
TEPELNÁ IZOLACE BUDE CELOPLOŠNĚ PŘIKOTVENA OCHRANNOU DIFUZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ

D NEZATEPLENÝ SOKL BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU.
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA STĚRKOU.

POZNÁMKA :

BUDE PROVEDENO ZAZDĚNÍ OSLEPEM 11 ks OKEN (1200x1400 mm), PŘÍKRETOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO OZDĚBNÉ PARAPETY VŠECH OKEN tl. 200 mm, PŘÍKRETOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO ZAZDĚNÍ OTVORU - DEMONTOVANÉ PROSKLENÉ STĚNY (DVĚ BOČNÍ STĚNY VE VSTUPU DO OBJEKTU)

ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO MINERÁLNÍ VATOU tl. 100 mm, 0,036 W/mK,
ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU.
TEPELNÁ IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA KE STÁVAJÍCÍMU PODKLADU.

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN, V TÉTO ČÁSTI STĚNY BUDE PROVEDENO VYSTĚRKOVÁNÍ, NEZATEPLENÝ SOKL
BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU. OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠÍŘKY 500 mm BUDE KOMPLETNĚ ROZEBRÁN.
BUDE PROVEDEN NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH DLAŽDIC tl. 500/500 mm. DLAŽDICE BUDOU UKLÁDÁNY
DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE. V MÍSTECH, KDE BUDE PŘI ODSTRANĚNÍ DLAŽDIC DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ, BUDOU DODÁNY NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE V MNOŽSTVÍ 10% PŮVODNÍHO MNOŽSTVÍ
PŮVODNÍ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DLAŽDICE BUDOU OPĚTNĚ VYLOŽITY.

PŘED PROVEDENÍM TEPELNÉ IZOLACE STĚN BUDOU PROVEDENY VYTAŽNÉ ZKOUŠKY, NA JEJICH ZÁKLADĚ BUDE NAVRŽEN ZPŮSOB
KOTVENÍ TEPELNÉ IZOLACE DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ OKNA ZDVOJENÍ BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA , BARVA BÍLÁ (Uokna= 1,2 W/m2K).

VENKOVNÍ PARAPETY VŠECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÝCH PLECHŮ tl. 0,6 mm, r.š. 400 mm.
BUDE PROVEDENA VZDUCHOVÁ VRSTVA MEZI STĚNOU (VNĚJŠÍ OPLŠTĚNÍ) STĚNY DOTČENÉ VYMĚNOU OKEN

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ VSTUPNÍ STĚNY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ STĚNY (RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)

BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ (NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY), MATERIÁL TITANZINEK
BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH HROMOSVODŮ (NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY)

VÝPIS OKEN A OPLECHOVÁNÍ :

OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 1500x2100 mm, 48 ks
SKLOPNÉ (POUTCE SKLOPNÉ), Uokna= (1,2 W/m2K)
OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA, PÁKOVÉ OVLADAČE
PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA 200 mm

VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 400 mm

PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VELIKOST 3000x3150 mm (SESTAVA), 8 ks
VSTUPNÍ DVEŘE: 1780x3150 mm + NADSVĚTLÍK
ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVEVNÝM SKLEM
KLIKA - KOULE, ZÁMEK FAB, SAMOZAVÍRAČE
RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Uokna= (1,2 W/m2K).
BARVA BÍLÁ

POZNÁMKA :

OPĚTNÉ ZŘÍZENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm
MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH HROMOSVODŮ (NOVÉ UCHYTY), cca 20 bm
MONTÁŽ INFORMAČNÍCH TABULÍ (VSTUP DO OBJEKTU), 3 ks
MONTÁŽ KABELOVÉ LIŠTY cca 9m 9:30

MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ - TITANZINEK, d = 125 mm (NOVÉ UCHYTY), cca 20 bm

LEGENDA MATERIÁLŮ :

ZAZDĚNÍ OKEN, PŘÍKOTOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA (VYMALBA)

PŘÍKOTOVÉ ZDIVO tl. 300 mm + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
ZAZDĚNÍ STĚN VE VSTUPU DO OBJEKTU (DEMONTÁŽ PROSKLENÝCH STĚN)
ODSEKÁNÍ PARAPETU OKEN (ODSEKÁNÍ v = 300 mm)

S
SO
SO
SO