PŮDORYS 1.N.P.

M. 1:100



VÝPIS OKEN A OPLECHOVÁNÍ:

O/1	OKNO PLASTOVÉ VEL. 2400/2100 MM, BARVA BÍLÁ, SKLOPNÉ, SPODNÍ SKLOPNÝ POLOTÁZ, OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA, (Uotvoru = 1,3 W/m2K1), PÁKOVÝ OVLADAČ	79 KS
A/1	VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET – TITANZINEK, R.Š. 500 mm	
O/2	OKNO PLASTOVÉ VEL. 900/600 MM, BARVA BÍLÁ, SKLOPNÉ, (Uotvoru = 1,2 W/m2K1)	3 KS
A/2	VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET – TITANZINEK, R.Š. 500 mm	
O/3	OKNO PLASTOVÉ VEL. 600/900 MM, BARVA BÍLÁ, SKLOPNÉ, (Uotvoru = 1,2W/m2K1), PÁKOVÝ OVLADAČ	18 KS
A/3	VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET – TITANZINEK, R.Š. 500 mm	
F/4	VELKOPLOŠNÉ ZASKLENÍ STĚNY, FASÁDNÍ PLÁŠŤ HLINÍKOVÉ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝMI MOSTY, (Ustěny = 1,2 W/m2K1), BARVA BÍLÁ, PÁKOVÉ OVLADAČE, VELIKOST 1500/7900 MM	1 KS
F/5	VELKOPLOŠNÉ ZASKLENÍ STĚNY, FASÁDNÍ PLÁŠŤ HLINÍKOVÉ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝMI MOSTY, (Ustěny = 1,2 W/m2K1), BARVA BÍLÁ, PÁKOVÉ OVLADAČE, VELIKOST 950/7900 MM	2 KS
A/4	VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET – TITANZINEK, R.Š. 650 mm, DL. 3800 MM	2 KS

POZNÁMKA:

OPĚTNÉ ZŘÍZENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU, ŠÍŘKA 500 mm.
MONTÁŽ DEMONTOVANÝCH HROMOSVODŮ (NOVÉ ČOHTY), cca 55 bm.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ TABULKY S OZNAČENÍM ČÍSLA VEL. 800/700 mm.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ TABULKY VEL. 300/300 mm.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ 2 KS TABULEK VEL. 200/200 mm.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ OCELOVÉ MŘÍŽE, PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ O 140 mm.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ OSVĚTLENÍ NAD VSTUPEM.
DEMONTÁŽ A OSAZENÍ ZVONKŮ.
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ – OCELOVÝ SLOUPEK BUDE OŘÍZNUT, BETONOVÁ PODEZDÍVKA OPLOCENÍ BUDE VYBOURÁNA (V DÉLCE CCA 150 mm). 1 RÁM OPLOCENÍ BUDE ZKRÁCEN O 150 mm, BUDE OSAZEN NOVÝ OCELOVÝ SLOUPEK.
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KABELOVÝCH LIŠT cca 3 m.

A/5	MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ – TITANZINEK, DN 125 mm (NOVÉ ČOHTY), cca 80 bm	
A/6	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM DO OBJEKTU, VEL. 1500/2400 MM – TITANZINEK, cca 8,5 m2	

LEGENDA:

A	ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (ŠEDÝ POLYSTYREN 0,033 W/mK) S PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU. ZATEPLENÍ STĚN VE VSTUPECH A OSTĚNÍ OKEN BUDE PROVEDENO FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (ŠEDÝ POLYSTYREN 0,033 W/mK)
B	PODLAHA V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK) TEPELNÁ IZOLACE BUDE CELOPLOŠNĚ PŘEKRYTA OCHRANNOU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ
C	NEZATEPLENÝ SOKL BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA STĚRKOU
D	NEZATEPLENÉ ČÁSTI FASÁDY (STŘÍŠKA NAD VSTUPEM) BUDE OPATŘENA NOVÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM
N	NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ OKEN

POZNÁMKA:

ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL. 140 mm (ŠEDÝ POLYSTYREN 0,033 W/mK), OSTĚNÍ OKEN FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL. 30 mm (ŠEDÝ POLYSTIREN, 0,033 W/mK).
ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU.
TEPELNÁ IZOLACE BUDE LEPENA A MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU.
PODLAHA V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VATOU TL. 300 mm (0,036 W/mK),
TEPELNÁ IZOLACE BUDE CELOPLOŠNĚ PŘEKRYTA OCHRANNOU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU FOLIÍ.

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ODSTRANĚN. V TÉTO ČÁSTI STĚNY BUDE PROVEDENO VYSTĚRKOVÁNÍ. NEZATEPLENÝ SOKL BUDE OPATŘEN STRUKTUROVANOU PROBARVENOU OMÍTKOU. OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ŠÍŘKY 500 mm BUDE KOMPLETNĚ ROZEBRÁN. BUDE PROVEDEN NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH PŘEFABRKOVANÝCH DLAŽDIC VEL. 500/500 mm. DLAŽDICE BUDOU UKLÁDÁNY DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C16/20) VE SPÁDU 1% OD OBJEKTU. BUDOU DODÁNY NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE V MNOŽSTVÍ 10% PŮVODNÍHO MNOŽSTVÍ. PŮVODNÍ BETONOVÉ PŘEFABRIKOVANÉ DLAŽDICE BUDOU OPĚTNĚ VYUŽITY.

PŘED PROVEDENÍM TEPELNÉ IZOLACE STĚN BUDOU PROVEDENY VÝPAŽNÉ ZKOUŠKY, NA JEJICH ZÁKLADĚ BUDE NAVRŽEN ZPŮSOB KOTVENÍ TEPELNÉ IZOLACE DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ (Uotvoru 1,2 W/m2K1).
VYBRANÁ OKNA BUDOU ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM ZASKLENÍM.
VENKOVNÍ PARAPETY VŠECH OKEN BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVÝCH PLECHŮ TL. 0,6 mm, R.Š. 500 mm.
BUDE PROVEDENA VÝMALBA CELÉ STĚNY OČEVNĚ OSTĚNÍ, STĚNY DOTČENÉ VÝMĚNOU OKEN.

VELKOPLOŠNÉ ZASKLENÍ STĚN JE NAVRŽENO JAKO FASÁDNÍ PLÁŠŤ HLINÍKOVÉ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÍMI MOSTY (Ustěny 1,2 W/m2K1). PROSKLENÁ STĚNA JE TVOŘENA SESTAVOU:
– KOTVÍCÍ ELEMENTY
– STATICKÉ ELEMENTY (SLOUPKY A PŘÍČKY)
– FUNKČNÍ ELEMENTY (FIXACE PANELŮ PROSKLENÍ A VLOŽENÝCH KŘÍDEL OKEN)
– DESIGNOVÉ ELEMENTY (POHLEDOVÉ KRYTÍ LIŠTY)
VLOŽENÁ KŘÍDLA OKEN BUDOU SKLOPNÁ, BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM OTVíRAČI.

BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ (NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY), MATERIÁL TITANZINEK.
BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÝCH HROMOSVODŮ (NOVÉ KOTVÍCÍ ELEMENTY).





ČLENĚNÍ STAVBY:

SO01 – SATNY
SO02 – D-12
SO03 – D-15
SO04 – DLNY
SO05 – TĚLOCVIČNA
SO07 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=369,100

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVČ s.r.o. Arnoštka z Poděbrdic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 evc@evc.cz FAX 466 615 544 www.evc.cz	
KATEŘINA DOŠEDLOVÁ	KATEŘINA DOŠEDLOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	8 A4
			DRUH PROJEKTU	DPS
OBJEKT : SO 02 – D-12			DATUM	08/2013
ČÁST : STAVEBNÍ			MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU : 07_1np_novy.dwg PŮDORYS 1.N.P. – NOVÝ STAV			ČÍSLO VÝKRESU : 07	PARE Č.: