OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY — LIST Č.1
2. HLINÍKOVÉ VÝROBKY — LIST Č.2
3. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY — LIST Č.3
4. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY — LIST Č.4

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 68 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 4)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST HLINÍKOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN U = 1,20 W/m2K1

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCÍ A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ



ČLENĚNÍ STAVBY:

5001 – ŠATNY
5002 – U-12
5003 – U-15
5004 – SMV
5006 – TĚLOCVIČNA
5007 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=370,650

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ OPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVČ a.r.o. Arnoštka z Porubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 813 544 evc@evc.cz www.evc.cz	
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**			FORMÁT A4	5 A4
OBJEKT : 50 06 – TĚLOCVIČNA			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV VÝKRESU : 10_tabulky.dwg **TABULKY VÝROBKŮ**			ČÍSLO VÝKRESU : 10	PARÉ Č.:

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Z VENKOVNÍ STRANY		
P1	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2400/1800 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	6	PÁKOVÉ OVLADAČE OCHRANNÉ SÍTĚ
P2	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ VEL. 2400/1800 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	5	PÁKOVÉ OVLADAČE OCHRANNÉ SÍTĚ
P3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 1500/1500 MM, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ OTÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY OKNA 	2	
P4	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 1500/900 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ OTÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY OKNA 	9	PÁKOVÉ OVLADAČE

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
F1	PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA (ROŠTOVÁ KONSTRUKCE) VEL. 20850/4700 MM (SESTAVA – 7 POLÍ) 7x VĚTRACÍ KŘÍDLA VEL. 1150/1075 MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OCHRANNÁ ZAPĚŠENÁ SÍŤ MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 	1	KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U obvodu =1,20 W/m2K
F2	PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA (ROŠTOVÁ KONSTRUKCE) VEL. 8850/4700 MM (SESTAVA – 3 POLE) 3x VĚTRACÍ KŘÍDLA VEL. 1150/1075 MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OCHRANNÁ ZAPĚŠENÁ SÍŤ MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 	1	KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U obvodu =1,20 W/m2K
F3	PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA (ROŠTOVÁ KONSTRUKCE) VEL. 8850/4700 MM (SESTAVA – 3 POLE) 3x VĚTRACÍ KŘÍDLA VEL. 1150/1075 MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OCHRANNÁ ZAPĚŠENÁ SÍŤ MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 	1	KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U obvodu =1,20 W/m2K

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P1)	20 M	
K2	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P2)	15 M	
K3	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P3)	5 M	
K4	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P4)	20 M	
K5	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (STĚNA F1)	22 M	
K6	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (STĚNA F2)	10 M	
K7	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 600 MM POZINKOVANÝ PLECH	200 M	
K8	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 800 MM POZINKOVANÝ PLECH	200 M	
K9	DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 MM	90 KS	
K10	VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 MM	180 KS	
K11	STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ VYBOURAT POD GROVEŠ PANELU ZASTŘEŠENÍ, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUSŤ DN 125, NAPOJIT POTRUBÍM DN 125 DÉLKY CCA 1,5 M NA VNITŘNÍ KANALIZACI, OSADIT KOŠ NA SPLAVENINY	8 KS	
K12	DEŠŤOVÉ ŽLAB DN 125 MM, NOVÉ DRŽÁKY TITANZINEK	5 M	
K13	DEŠŤOVÉ SVOD DN 125 MM, NOVÉ DRŽÁKY TITANZINEK	30 M	
K14	ZÁMTKOVÝ ŽLAB, R.Š. 1,0 M, NOVÉ KOTVENÍ TITANZINEK	80 M	
K15	DILATAČNÍ LIŠTA TL. 0,6 MM, R.Š. 150 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)	10 M	
K16	NAPOJOVACÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 330 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVILONY)	10 M	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
Z1	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY 5000 MM PRODLOUŽENÍ OCHRTŮ O 150 MM	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z2	NOVÉ NEREZOVÉ VĚTRACÍ ŽALUZIE VEL. 400/400 MM	2	
Z3	STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VEL. 1600/1000 MM	2	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z4	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VRATA VEL. 1600/2500 MM	3	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z5	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE VEL. 1500/1500 MM PRODLOUŽENÍ OCHRTŮ O 150 MM	2	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z6	VLOŽENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ OCHRANNÝCH SÍTÍ, KONSTRUKCE BUDE PŘIVAŘENA NA OCELOVÉ SLOUPY NOSNÉHO SKELETU OBJEKTU TĚLOCVIČNY (STĚNA F1) OCELOVÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL VEL. 80/60/3 MM, DÉLKA 6,8 M (CELKEM 8 KS – VÁHA CELKEM CCA 250 KG) SÍŤĚ BUDOU VYZTUŽENY DIAGONÁLNÍM OCELOVÝM LANY 	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z7	VLOŽENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ OCHRANNÝCH SÍTÍ, KONSTRUKCE BUDE PŘIVAŘENA NA OCELOVÉ SLOUPY NOSNÉHO SKELETU OBJEKTU TĚLOCVIČNY (STĚNA F2) OCELOVÝ TENKOSTĚNNÝ PROFIL VEL. 80/60/3 MM, DÉLKA 6,8 M (CELKEM 4 KS – VÁHA CELKEMCCA 175 KG) SÍŤĚ BUDOU VYZTUŽENY DIAGONÁLNÍM OCELOVÝM LANY	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ
Z8	KOTVENÍ OCHRANNÝCH SÍTÍ OKEN POMOCÍ OCELOVÝCH OK FIXOVANÝCH DO KOVOVÝCH HMOŽDÍN (KOTVENÍ DO ZDIVA) (OKNA P1 A P2)	88 KS	
Z9	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KOŠE NA BASKETBAL PRODLOUŽENÍ OCHRTŮ O 400 MM	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ